MITSUBISHI

三菱電機パッケージエアコン別売部品

右配管部品取付説明書

PAC-CF54RPH・55RPH

WT03360X01

●取付の前には、安全を確保するため必ずこの「取付説明書」をよくお読みください.
取付完了後はこの「取付説明書」を大切に保存してください。移設など重サービスを行うとき、きっとお役にたちます。
安全のために必ず守っていただく項目を ⚠ 警告 ⚠ 注意の形で記載しました。

安全のために必ず守ること

●取付工事はこの「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、確実に守ってください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●誤った扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して表示しています。

⚠ 警告	**誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。**
⚠ 注意	**誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。**

●取付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認すると共に、取付説明書にそってお客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法・お手入れなどについて説明してください。
●取付説明書は取扱説明書・保証書と共に、お客様で保管いただくよう依頼してください。お使いになる方が変わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくよう依頼してください。

⚠ 警告

取付けは、販売店又は専門業者に依頼する。
●ご自分で取付工事をされ不備があると、火災・感電・水漏れ等の原因になります。

取付工事は取付説明書に従って確実に行う。
●取付けに不備があると、火災・感電・水漏れ等の原因になります。

改造はしない。
●改造し不備があると、火災・感電・水漏れ等の原因になります。

お客様自身で分解・修理・移設はしない。
●修理・移設等に不備があると、爆発・火災・感電・水漏れ等の原因になります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。

⚠ 注意

製品内部の金属エッジに素手で触れない。
●ケガの原因になることがあります。

製品を水洗いしない。
●感電の原因になることがあります。

製品の運搬には十分注意する。
●２０ｋｇ以上の製品の運搬は、一人では行わないでください。製品の破損および健康を害する原因になることがあります。

パネルやファンガード等を取り外した状態で運転しない。
●回転部・高温部・高電圧部に触れると、火傷やケガの原因になることがあります。

１．部品

この箱には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

No.	①	②	③	④
部品名	配管（No.1ガス）	配管（No.2ガス）	配管（No.1液）	配管（No.2液）
形状	太い方	太い方	細い方	細い方
個数	1個	1個	1個	1個
No.	⑤	⑥	⑦	⑧
部品名	配管支え板１	配管支え板２	パンタイ	ネジ
形状				サイズ ４Ｘ１０
個数	2個	1個	8個（予備1個）	6個（予備2個）

2. 取付要領

注意事項

・本作業を行う場合は、必ず製品本体の据付説明書と照らし合わせて行ってください。
・本作業は製品本体据付前に行ってください。
・ロウ付は必ず無酸化ロウ付を行い、配管内に異物、水分が混入しないようにしてください。
・ロウ付作業は必ずフィルタを取外して行ってください。

(1) 製品本体の前パネル下、後吸込みガード、左サイドパネル下のサービスパネルを取外してください。…図1,3
(2) 右側サイドパネルのφ52,φ37ノックアウト穴（各2ヶ所）を打ち抜いてください。…図2
(3) 各配管を（No,1エキ）③、（No,1ガス）①、（No,2エキ）④、（No,2ガス）②の順で図1・2・3の通りセットしてください。
(4) 配管支え板2⑥をネジ⑧（2本）にて製品本体に取付けてください。…図1
(5) 配管支え板1⑤をネジ⑧（2本）及びバンタイ⑦にて固定してください。…図1
　※断面A-AおよびB-Bの2ヶ所に取付が必要です。
(6) 左サイドパネルのサービス点検口より、各配管接続部をロウ付けしてください。…図3
(7) （1）項で取外した前パネル下、後ろ吸込みガード、左サイドパネル下のサービスパネルを元通り取付てください。

⚠注意

・No.1回路とNo.2回路を間違わないように接続し、室外機との対応付けを確実に行ってください。
・配管ロウ付時、周囲の部材(ゴム,グラスウール,配線など)にトーチの炎を当てないようにご注意ください。

図1
（本体背面図）

図2
（本体右側面図）

図3
（本体左側面図）

三菱電機株式会社

WT03360X01